



Câmara Municipal de Capitão Leônidas Marques

Av. Iguaçu - 290 - Centro - Fone (45)3286-1144 - CNPJ 01.513.101/0001-29
CEP-85.790-000 - Capitão Leônidas Marques - Paraná

REQUERIMENTO N.º 14/2019, de 01 de outubro de 2019.

LUÍS CARLOS VIEIRA e CARLOS EDUARDO SANTOS vereadores com assento nesta Câmara Municipal, na Décima Terceira Legislatura do Município de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pelo art. 115, §3º, X do Regimento Interno e após ouvido o Plenário **REQUEREM** que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, determine que a equipe técnica de engenharia proceda vistoria em loco junto a Unidade Básica de Saúde – UBS localizada no Bairro Primavera, uma vez constatadas várias avarias estruturais na obra, já que trata-se de obra inaugurada em 30 de novembro de 2018.

Outrossim, sendo contatadas pela equipe técnica tais irregularidades sejam tomadas as medidas junto a empresa construtora.

JUSTIFICATIVA: Este vereador em visita em loco acompanhado dos servidores públicos municipais Marcio e Vanessa constataram vários problemas, quais sejam:

- Caixa d'água instalada na laje que não possui saída de água e quando transborda derrama água em cima da laje;
- Os ralos dos banheiros foram instalados acima do nível do piso;
- Tanque com vazamento, a água retorna pelo ralo;
- Três pias soltaram-se da parede;
- Rachaduras de paredes;
- Pintura descascando;
- Portas desreguladas;
- Toldo da porta de entrada instalado em nível (empossa água da chuva);



Câmara Municipal de Capitão Leônidas Marques

Av. Iguaçu - 290 - Centro - Fone (45)3286-1144 - CNPJ 01.513.101/0001-29
CEP-85.790-000 - Capitão Leônidas Marques - Paraná

- Falta de adesivos de identificação da UBS nas portas; e
- Caixa d'água (cisterna) não foi devidamente instalada.

**NESTES TERMOS,
PEDE E ESPERA DEFERIMENTO.**

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Capitão Leônidas Marques, em 01 de outubro de 2019.

LUÍS CARLOS VIEIRA

Vereador

CARLOS EDUARDO SANTOS

Vereador